

Документација предузећа, налази извештаји о периодичном прегледу опреме и инсталација:

- Привредно друштво „Милан Благојевић-Наменска“ а.д.-Лучани је прибавило сагласност на Програм основне обуке запослених из области заштите од пожара инт. Бр. УО 75/11 од 10.11.2011.године од надлежног органа-Решење бр. 217-12813/11 од 06.02.2012.године
- Инжењери, пословође и радници на ваљању и транспорту барута су прошли обуку и проверу знања по наведеном Програму и то Игњатовић Милојко по записнику бр.242 од 22.10.2013.г. и Миливојевић Миломир по записнику од 09.06.2014.г. За Митровић Марка је приложен тест о провери знања од 20.06.2016.г.
- Израђен је и усвојен Општи технолошки поступак производње двобазних НГБ барута број ТП 2100/2012 који важи од јануара 2012.г.
- Усвојен је Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду број 376 од 26.03.2008.г.
- Усвојена су Правила заштите од пожара број 415 од 30.06.2011.године, са дефинисаном организацијом послова из области заштите од пожара у привредном друштву
- Израђен је План заштите од пожара на који је добијена сагласност Министарства унутрашњих послова Сектор за ванредне ситуације стр.пов.06/2 бр.217-269/09 дана 16.12.2009.године. Планом нису обухваћени новоизграђени објекти, конкретно Е 03-А.
- Усвојен је интерни Правилник о прегледу и одржавању опреме, уређаја и инсталација у противексплозијској заштити „Ех“ бр.1002 од 09.11.2015.г.
- Дата је Исправа о контролисању инсталација и уређаја у зонама опасности од експлозије бр.602-36/17 од 04.04.2017.године, издата од стране ТЕХПРО д.о.о. Београд, део извештаја се односи на објекат Е 03 (између осталог и докази о исправности инсталација и пода за заштиту од статичког електрицитета унутар објекта и о исправности громобрана),
- Усвојен је интерни Правилник о заштити од статичког електрицитета бр.1003 који је у примени од новембра 2015.године
- Провера функционалности стабилног аутоматског система за гашење пожара у објекту Е 03-А је извршена од стране овлашћене фирме „ЕМПЕКС“ д.о.о.Београд о чему је сачињена Исправа о контролисању број 27-III/17 од 27.03.2017.године. Није издат позитивни налаз из разлога што није дата на увид атестна документација и техничка документација (ПЗИ) за коју је било потребно прибавити сагласност надлежног органа МУП-а.
- Дат је на увид извештај са интервенције индустријске ватрогасне јединице на гашењу пожара дана 14.07.2011.г. у објекту Е-03,